



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4313BR5847**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>   |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | ESBO GmbH<br>Erbsengasse 28, D-69469 Weinheim   |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | ESBO GmbH<br>Erbsengasse 28, D-69469 Weinheim   |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)  |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Kugelhahn in Durchgangsform mit zweiteiligem oder dreiteiligem Gehäuse für Anlagenbau und Gasverteilung   |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | A 202; M 202; M 302; M 325  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Baumusterprüfung: 05/173/4313/953 vom 13.06.2006 (EBI)<br>Ergänzungsprüfung: 21-00210-AB01-104 vom 04.11.2021 (EBI)<br>Kontrollprüfung Labor: 21--00210-KP02-104 vom 27.03.2023 (EBI) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN EN 13774 (01.05.2013)   |

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

13.06.2026 / 23-0226-GNE

24.04.2023 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*W. Z.*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com